

Fagyveszély!

Készüljünk fel a fagyra

A fagy okozta károk elkerülhetőek!



A téli napok közeledtével várhatók a gyakoribb talajmenti fagyok és előfordulhatnak hirtelen betörő zord napok is. Ezért érdemes időben megtenni a szükséges óvintézkedéseket a vízmérő és a vízmérő akna megfelelő fagyvédelme érdekében.



Fagy elleni védekezés



- Szabadon futó vezetékek és a kevésbé védett vezetékek (tűzfalban, pincében, falon kívül futó vezetékek) hőszigetelése
- Kerti csapok, locsoló berendezések elzárása, víztelenítése
- Vízmérő akna falának hőszigetelése (pl. hungarocell, polifoam)
- Vízmérő akna fedlapjának pótlása ha hiányzik, javítása, ha sérült. Ügyeljünk rá, hogy megfelelően záródjon
- Pincékben, fűtetlen helyiségekben a nyílászárók ellenőrzése (törött ablaküveg, jól záródó ajtó, ablak)
- Vízmérő akna, vezetékek, kerti csapok rendszeres ellenőrzése


Ha a fagyás a Társaságunk által üzemeltett szakaszon van, akkor a a diszpécserszolgálatot kell hívni (+36 23 365 921), mivel azon szakaszon csak a Társaságunk szakemberei végezhetnek munkát.

Elfagyás jelei

- Vízmérő üveglapja szilánkosra tört
- Vízmérő eldeformálódott
- Alacsony víznyomás
- Fagy által megrepesztett vezeték, odafagyott víz
- Amennyiben elfagyást tapasztalt és még nem repesztette meg a vízvezeték, megoldás lehet a helyiség felfűtése vagy szabadon futó vezeték, kerti csap esetén a vezeték melegítése (nyílt lánggal történő melegítés kerülendő, mivel a hirtelen felolvadó víz megrongálhatja a vízmérőt, megrepesztetheti a vezeték)

Mit spórolhat, ha odafigyel?

- időt
- bosszúságot
- elfolyt víz árát
- kiszállás díját
- új vízmérő árát
- vízmérő hitelesítésének díját



PÉNZT!

A 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján a szolgáltatási ponton (csatlakozási ponton) túli hálózaton keletkezett vízvesztéséget a felhasználó köteles megfizetni, valamint a rendelet a felhasználót kötelezi a vízmérő fagyvédelmére. Amennyiben nem gondoskodik a vízmérő fagy elleni védelméről és a vízmérő megfagy, akkor a vízmérő csere a felhasználót terheli.

